




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di II GRADO
"SAVERIA PROFETA" di USTICA
Via Petriera s.n.c., - 90051 Ustica (PA)
tel. 091 8449929 - C.F. 97367910821 - sito web: www.icsustica.it
e-mail: papc16000r@istruzione.it pec: papc16000r@pec.istruzione.it



**Al Sig. Sindaco e all'Ufficio Tecnico
del Comune di Ustica**

Oggetto: Richiesta soluzione problematica *contatore di fornitura energia elettrica* del plesso scolastico della Scuola Secondaria di via Petriera, snc

Si segnala che il ***contatore di fornitura energia elettrica*** del plesso scolastico di via Petriera attualmente è situato in area interdetta e pertanto non è possibile accedervi. Ciò comporta l'impossibilità al distacco e riattivazione della corrente elettrica per motivi di manutenzione e sicurezza necessari a garantire l'incolumità degli alunni, del personale scolastico e dei possibili utenti esterni presenti all'interno dell'edificio.

Inoltre l'impossibilità di riattivare la corrente elettrica comporterebbe la chiusura del plesso scolastico con conseguente interruzione di pubblico servizio.

Si segnala anche che al punto finale di erogazione della corrente elettrica (quadro elettrico interno) non arriva una fase e ciò non consente un ottimale funzionamento dell'impianto.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede alla S.V. possibili soluzioni al problema.

Rimanendo in attesa di un sollecito riscontro si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giusto Catania**

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse